秦山核电入海排污口2019年9月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式（连续/间歇）	污水量（t/d）	类别	COD排放浓度（mg/L）	氨氮排放浓度（mg/L）	总氮排放浓度（mg/L）	总磷排放浓度（mg/L）	PH值排放浓度（无量纲）	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度：30°26′32.04" 经度：120°56′48.76"	秦一厂废水排污口	连续	14577	排放限值 月均浓度 日均最大值	60 26.704 36.113	8（15） 2.377 4.112	20 3.89 14.469	1 0.176 0.265	6~9 7.26 7.449	无
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′32.04" 经度：120°56′43.1"	秦二厂污水处理站排放口	连续	624	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 21.361 29.983	25 6.456 11.857	/ 18.81 23.683	1 0.28 0.435	6~9 6.86 7.469	无
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′03.55" 经度：120°57′00.04"	秦二厂1、2机组SEO1排放口	连续	16.8	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 8.28 14.037	25 0.871 2.199	/ 2.178 4.839	1 0.021 0.075	6~9 7.407 7.81	无
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°24′58.71" 经度：120°57′46.64"	秦二厂3、4机组SEO1排放口	连续	266	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 17.153 30.043	25 0.295 1.744	/ 3.312 6.525	1 0.071 0.133	6~9 7.707 7.862	无
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′12.80" 经度：120°57′41.05"	秦三厂食堂污水处理站排放口	间歇	12	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 17.24 53.844	25 2.46 11.201	/ 4.297 17.369	1 0.247 0.473	6~9 7.324 7.526	无
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17" 经度：120°57′50.83"	秦三厂3#污水处理站排放口	间歇	45	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 20.765 39.555	25 2.854 18.841	/ 20.143 28.559	1 0.299 0.968	6~9 7.403 7.954	无
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17" 经度：120°57′50.83"	秦三厂1号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	19.2	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 9.518 19.862	25 1.143 7.865	/ 18.589 22.587	1 0.186 0.346	6~9 7.681 7.881	无
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.93" 经度：120°57′48.80"	秦三厂2号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	16.8	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 19.227 35.937	25 7.22 20.477	/ 21.128 24.207	1 0.248 0.566	6~9 7.539 8.179	无
	制表		校核		批准									